



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, факс 32-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Невинномысску)
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66, E-mail: nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 12 » 09 20 21 г. № 102/1/32

Должностным лицом (должностными лицами): инспектором города Невинномысска по пожарному надзору – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Невинномысску) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Пигуновой А.И.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:
не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании

Решения о проведении выездной проверки от 07.09.20121 № 102

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ставропольский край, город Невинномысск, ул. Белово, 4

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР
ДЕТСКОГО И НАУЧНОГО И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г. НЕВИННОМЫССКА ,
357108, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, НЕВИННОМЫССК ГОРОД, БЕЛОВО УЛИЦА, ДОМ 4, ОГРН:
1182651007604, ИНН: 2631037493, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РИСК

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

Плановой выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Пятигорское шоссе, 25				
1.	Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов торгового зала изнутри без ключа.	Пункт 26 ППР в РФ	17.02.2022	
2.	Не допускать хранение оборудования, мебели и других предметов в подвальных помещениях.	Подпункт б) пункта 16 ППР в РФ	17.02.2022	
3.	Предоставить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с информацией проведения проверки наружных водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью).	Пункт 48 ППР в РФ	17.02.2022	
4.	Обозначить направление движения к источнику противопожарного водоснабжения с обозначением указателя со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Пункт 48 ППР в РФ	17.02.2022	
5.	Обеспечить соблюдение сроков освидетельствования огнетушителей с внесением записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	Пункт 60 ППР в РФ, пункт 4.3.14 СП 9.13130.2009	17.02.2022	
6.	Не допускать фиксацию в открытом положении самозакрывающихся дверей лестничных клеток.	Подпункт г) пункт 27 ППР в РФ	17.02.2022	
7.	Указать информацию о месте хранения ключей на дверях подвального помещения, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей.	Пункт 18 ППР в РФ	17.02.2022	
8.	Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации	Пункт 36 ППР в РФ	17.02.2022	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)

Пигунова А.И.
(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил
представитель контролируемого лица:

(подпись)

Белицкая А.А.
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе
контролируемого лица в ознакомлении
и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)